

Data de Publicação: 22/04/2021 14:17

Identificação Conta	
Cliente: Associação Amigos do Recanto Tranquilo	CNPJ/CPF: 67.160.945/0001-41
Representante: Eduardo	Telefone: 98415-1500
Endereço: AL DIAMANTE, 21 - Jd. Estancia Brasil - Atibaia - CEP: 12949-120 - Brazil	

Nº Amostra: 852-1/2021.0 - Bica	
Tipo de Amostra: Água Tratada	
Data Coleta: 19/04/2021 10:07	Data Recebimento: 19/04/2021 13:53
Tratamento: Não	Alteração do Amb. em 24hs: Não
Coletor/Cargo: Renato Alan Nascimento/ Coletor da Edlab	Análise Subcontratada?: Não
Plano de Amostragem: POP 026	Procedimento de Amostragem: SMEWW 1060

Resultados Analíticos

Físico Químico

Análise	Resultado	Consolidação nº5 de 3 de Outubro de 2017 Anexo XX (PRT MS/GM 2914/2011).	LQ	Referência	Data Análise
pH	6,32	De 6 a 9	1	NBR 9251	20/04/21
Flúor	< 1,00 mg/L	1 mg/L	0,5	SMEWW 4500 F	21/04/21

Microbiologia

Análise	Resultado	Consolidação nº5 de 3 de Outubro de 2017 Anexo XX (PRT MS/GM 2914/2011).	LQ	Referência	Data Análise
Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/100ml	500 UFC/100ml	1	SMEWW 9215	19/04/21
Escherichia coli	Ausência P/A	Ausência P/A	-	SMEWW 9222 B	19/04/21
Coliformes Totais	Ausência P/A	Ausência P/A	-	SMEWW 9223 B	19/04/21

Organolépticas

Análise	Resultado	Consolidação nº5 de 3 de Outubro de 2017 Anexo XX (PRT MS/GM 2914/2011).	LQ	Referência	Data Análise
Aspecto	Límpido	Límpido	-	Visualdisc	22/04/21
Cor	5 UC	15 UC	-	SMEWW 2120 C Ed 23	22/04/21
Sabor	Não Objetável	6	-	SMEWW 2160 B	19/04/21
Turbidez	1,57 UNT	5 UNT	0,02	SMEWW 2130 B	22/04/21
Odor	Não Objetável TON	Não Objetável TON	-	SMEWW 2150 B Ed 23	22/04/21
Ferro	< 0,05 mg/L	0,3 mg/L	0,05	SMEWW 3111 Fe	22/04/21

Especificações

Consolidação nº5 de 3 de Outubro de 2017 Anexo XX (PRT MS/GM 2914/2011).: Consolidação Nº05

Interpretações

Os parâmetros analisados na amostra estão em **Conformidade** com a Consolidação nº5 de 3 de Outubro de 2017 Anexo XX (PRT MS/GM 2914/2011).

Notas

NA: Não se aplica; LQ: Limite de Quantificação;

Analistas:

Lilian Cristiane Moraes - Técnico do laboratório Microbiológico - CRBio 56283-01D
Jéssica Hamada - Técnico do laboratório Físico-Químico - CRQ 04267315
Vitória Mazzolini - Técnico da Recepção de Amostra - ATL 003
Enzo Henrique Moraes Perez - Auxiliar Técnico - ATL 004

Para validar este Boletim, acesse o portal myLIMS: <https://portal.mylimsweb.com/>

Os resultados apresentados neste documento e suas respectivas declarações de conformidade, quando aplicável, possuem interpretações restrita e se aplicam somente a(s) amostra(s) analisada(s).

Este relatório só poderá ser reproduzido na íntegra, qualquer alteração ou reprodução parcial somente com autorização por escrito do laboratório.

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário (UTC-03:00)Brasília.



Liliane Franco
Responsável pela publicação da amostra



Lilian Cristiane Moraes
Responsável Técnico da Amostra

Chave de Validação: 2e1d8699b7274d2da066ce725068927b