

Data de Publicação: 20/01/2021 14:13

Identificação Conta	
Cliente: Associação Amigos do Recanto Tranquilo	CNPJ/CPF: 67.160.945/0001-41
Representante: Eduardo	Telefone: 98415-1500
Endereço: AL DIAMANTE, 21 - Jd. Estancia Brasil - Atibaia - CEP: 12949-120 - Brazil	

Nº Amostra: 121-1/2021.0 - Reservatório Eta	
Tipo de Amostra: Água Tratada	
Data Coleta: 18/01/2021 10:23	Data Recebimento: 18/01/2021 15:15
Procedimento de Amostragem: SMEWW 1060	Plano de Amostragem: POP 026
Análise Subcontratada?: Não	Coletor/Cargo: Renato Alan Nascimento/ Coletor da Edlab
Alteração do Amb. em 24hs: Sim	Tratamento: Sim

Resultados Analíticos

Físico Químico					
Análise	Resultado	Consolidação nº5 de 3 de Outubro de 2017 Anexo XX (PRT MS/GM 2914/2011).	LQ	Referência	Data Análise
pH	7,00	De 6 a 9	1	NBR 9251	18/01/21
Flúor	< 0,50 mg/L	1 mg/L	0,5	SMEWW 4500 F	19/01/21

Microbiologia					
Análise	Resultado	Consolidação nº5 de 3 de Outubro de 2017 Anexo XX (PRT MS/GM 2914/2011).	LQ	Referência	Data Análise
Bactérias Heterotróficas	5 UFC/100ml	500 UFC/100ml	1	SMEWW 9215	18/01/21
Escherichia coli	Ausência P/A	Ausência P/A	-	SMEWW 9222 B	18/01/21
Coliformes Totais	Ausência P/A	Ausência P/A	-	SMEWW 9223 B	18/01/21

Organolépticas					
Análise	Resultado	Consolidação nº5 de 3 de Outubro de 2017 Anexo XX (PRT MS/GM 2914/2011).	LQ	Referência	Data Análise
Aspecto	Límpido	Límpido	-	Visualdisc	19/01/21
Cor	2 UC	15 UC	-	SMEWW 2120 C Ed 23	19/01/21
Sabor	Não Objetável	6	-	SMEWW 2160 B	19/01/21
Turbidez	2,48 UNT	5 UNT	0,02	SMEWW 2130 B	19/01/21
Odor	Não Objetável TON	Não Objetável TON	-	SMEWW 2150 B Ed 23	19/01/21
Ferro	< 0,05 mg/L	0,3 mg/L	0,05	SMEWW 3111 Fe	19/01/21

Produtos Secundários de Desinfecção					
Análise	Resultado	Consolidação nº5 de 3 de Outubro de 2017 Anexo XX (PRT MS/GM 2914/2011).	LQ	Referência	Data Análise
Cloro Residual Livre	1,00 mg/L	0,2 a 5 mg/L	1	SMEWW 4500 Cl	18/01/21

Especificações
Consolidação nº5 de 3 de Outubro de 2017 Anexo XX (PRT MS/GM 2914/2011).: Consolidação Nº05 de 28/09/2017

Interpretações
Os parâmetros analisados na amostra estão em Conformidade com a Consolidação nº5 de 3 de Outubro de 2017 Anexo XX (PRT MS/GM 2914/2011).

Notas

NA: Não se aplica; LQ: Limite de Quantificação;

Analistas:

Lilian Cristiane Moraes - Técnico do laboratório Microbiológico - CRBio 56283-01D
Jéssica Hamada - Técnico do laboratório Físico-Químico - CRQ 04267315
Vitória Mazzolini - Técnico da Recepção de Amostra - ATL 003
Enzo Henrique Moraes Perez - Auxiliar Técnico - ATL 004

Para validar este Boletim, acesse o portal myLIMS: <https://portal.mylimsweb.com/>

Os resultados apresentados neste documento e suas respectivas declarações de conformidade, quando aplicável, possuem interpretações restrita e se aplicam somente a(s) amostra(s) analisada(s).

Este relatório só poderá ser reproduzido na íntegra, qualquer alteração ou reprodução parcial somente com autorização por escrito do laboratório.

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário (UTC-03:00)Brasília.



Liliane Franco
Responsável pela publicação da amostra



Lilian Cristiane Moraes
Responsável Técnico da Amostra

Chave de Validação: b80f24d8db804add8cf8ff5d9894fd21