

Data de Publicação: 19/11/2020 13:34

Identificação Conta	
Cliente: Associação Amigos do Recanto Tranquilo	CNPJ/CPF: 67.160.945/0001-41
Representante: Eduardo	Telefone: 98415-1500
Endereço: AL DIAMANTE, 21 - Jd. Estancia Brasil - Atibaia - CEP: 12949-120 - Brazil	

Nº Amostra: 2557-1/2020.0 - Reservatorio/Orquídea	
Tipo de Amostra: Água Tratada	
Data Coleta: 17/11/2020 10:30	Data Recebimento: 17/11/2020 12:52
Tratamento: Sim	Alteração do Amb. em 24hs: Sim
Coletor/Cargo: Renato Alan Nascimento/ Coletor da Edlab	Análise Subcontratada?: Não
Plano de Amostragem: POP 05.07	Procedimento de Amostragem: SMEWW 1060

Resultados Analíticos

Físico Químico					
Análise	Resultado	Portaria nº 2914 e/ou Consolidação Nº05 de 28/09/2017	LQ	Referência	Data Análise
pH	6,40	De 6 a 9	1	NBR 9251	17/11/20
Flúor	< 0,50 mg/L	1 mg/L	0,5	SMEWW 4500 F	18/11/20

Microbiologia					
Análise	Resultado	Portaria nº 2914 e/ou Consolidação Nº05 de 28/09/2017	LQ	Referência	Data Análise
Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/100ml	500 UFC/100ml	1	SMEWW 9215	17/11/20
Escherichia coli	Ausência P/A	Ausência P/A	-	SMEWW 9222 B	17/11/20
Coliformes Totais	Ausência P/A	Ausência P/A	-	SMEWW 9223 B	17/11/20

Organolépticas					
Análise	Resultado	Portaria nº 2914 e/ou Consolidação Nº05 de 28/09/2017	LQ	Referência	Data Análise
Aspecto	Límpido	Límpido	-	Visualdisc	17/11/20
Cor	5 UC	15 UC	-	SMEWW 2120 C Ed 23	17/11/20
Sabor	Não Objetável	6	-	SMEWW 2160 B	17/11/20
Turbidez	0,70 UNT	5 UNT	0,02	SMEWW 2130 B	17/11/20
Odor	Não Objetável TON	Não Objetável TON	-	SMEWW 2150 B Ed 23	17/11/20
Ferro	< 0,05 mg/L	0,3 mg/L	0,05	SMEWW 3111 Fe	17/11/20

Produtos Secundários de Desinfecção					
Análise	Resultado	Portaria nº 2914 e/ou Consolidação Nº05 de 28/09/2017	LQ	Referência	Data Análise
Cloro Residual Livre	1,00 mg/L	0,2 a 5 mg/L	1	SMEWW 4500 Cl	17/11/20

Especificações
Portaria nº 2914 e/ou Consolidação Nº05 de 28/09/2017: Portaria nº 2914, de 12 de dezembro de 2011 e Consolidação Nº05 de 28/09/2017

Interpretações
Os parâmetros analisados na amostra estão em Conformidade com a Portaria Nº 2914, de 12 de dezembro de 2011 e/ou Consolidação Nº05 de 28/09/2017.

Notas

NA: Não se aplica; LQ: Limite de Quantificação;

Analistas:

Lilian Cristiane Moraes CRBio 56283-01D

Jéssica Hamada CRQ 04267315

Estella Camargo ATL 001

Vitória Mazzolini ATL 003

Para validar este Boletim, acesse o portal myLIMS: <https://portal.mylimsweb.com/>

Os resultados referem-se somente à amostra analisada.

O Relatório de Ensaio deve ser reproduzido por completo. Reprodução em partes requer aprovação escrita do laboratório.



Liliane Franco
Responsável pela publicação da amostra



Lilian Cristiane Moraes
Responsável Técnico da Amostra

Chave de Validação: fa1e10d82ae24dc580d99918c42e5fce